

№ _____ от _____

Заместителю генерального директора –
техническому директору
ЗАО «Белгородский цемент»
Новикову В.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение водопроводной и канализационной сети от помещения
менеджеров ЗАО «Белгородский цемент» к существующим сетям
ОАО «Белгородасбестоцемент»

1. Точка врезки канализационной сети от помещения менеджеров - канализационный колодец №
2. Конец трубы жестко заделать в стену колодца заподлицо с внутренней поверхностью колодца. Зазор между трубой и стеной колодца плотно заделать цементным раствором в соотношении 1:2.
По окончании работ очистить колодец от строительного мусора.
3. Заключить договор с ОАО «БЕЛАЦИ» на принятие сточных вод.
4. Предоставить схему водоотведения.
5. Предоставить расчет объемов сброса сточных вод.
6. Составить акт разграничения балансовой принадлежности канализационных сетей.
7. Точка врезки водопроводной сети – существующий колодец на водопроводе к котельной ОАО «БЕЛАЦИ».
8. В месте врезки установить стальной фланцевый шаровой кран.
9. Составить акт разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей.
10. Предоставить расчет потребления артезианской воды.
11. Установить счетчик расхода артезианской воды на вводе в помещение менеджеров.
12. Заключить договор на поставку артезианской воды с ОАО «БЕЛАЦИ».
Срок действия техусловий 1(один) год.

Генеральный директор

Я.Л. Певзнер

Исп. Полев В.И.
тел. 26-26-66